

# Certificat

Rezistență la vânt

Etanșeitate la apă

Permeabilitate la aer

Forțe de acționare

Raport de verificare 102 38478/1



Solicitant: Casa Noastra S.R.L.  
Str. Dezrobirii nr. 132

200519 Craiova România

Prodot: Fereastră oscilo-batantă 1 canat,  
cu partea de jos fixă (cu închidere  
mecanică) și cu sross-uri dispuse  
în cruce

Sistem Softline 70 AD

Denumirea  
comercială QFort

Dimensiuni (lxh) 1376 mm x 1981 mm

Material ramă PVC-U/alb

Caracteristici -/-

29 Iunie 2009

Documentatie de baza

EN 14351-1 : 2006-03

Norme verificare:

EN 1026 : 2000-06


EN 1027 : 2000-06

EN 12211 : 2000-06

EN 12046-1 : 2003-11

Versiuni naționale  
corespunzătoare (DIN EN)

## Reprezentare



Rezistența la vânt – EN 12210



**Clasa C5 / B5**

Etanșeitate la apă – EN 12208



**Clasa 8A**

Permeabilitate la aer – EN 12207



**Clasa 3**

Forțe de acționare – EN 13115



**Clasa 2**

## Instrucțiuni de utilizare

Acest certificat atestă performanțele generale ale ferestrelor în conformitate cu EN 14351-2 : 2006-03. Rezultatele pot fi folosite de producător ca bază pentru raportul de sinteză ITT. Se vor lua în considerare prevederile EN 14351-1 : 2006-03.

## Valabilitate

Datele și rezultatele menționate se referă exclusiv la piesele verificate și descrise.

Rezultatele testelor pot fi transferate în responsabilitatea proprie a producătorului conform EN 14351-1 ținând cont de Anexa E.1.

Această verificare nu este relevantă în ceea ce privește alte proprietăți și calități ale produsului; nu a fost luată în considerare uzura cauzată de intemperii.

## Observații privind publicațiile

Sunt valabile „Condițiile și instrucțiunile pentru utilizarea documentațiilor de control ift”.

Coperta poate fi folosită ca și variantă scurtă.

## Cuprins

Certificatul are 11 pagini.

Ift Rosenheim

  
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Fenster & Fassaden

  
Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Fenster & Fassaden



ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00