

Certificat

Rezistență la vânt
Etanșeitate la apă
Permeabilitate la aer
Forțe de acționare
Raport de verificare 102 38478/1



Solicitant: Casa Noastra S.R.L.
Str. Dezrobirii nr. 132
200519 Craiova România

Produs Fereastră oscilo-batantă 1 canat,
cu partea de jos fixă (cu închidere
mecanică) și cu sross-uri dispuse
în cruce

Sistem Softline 70 AD

Denumirea
comercială QFort

Dimensiuni (lxh) 1376 mm x 1981 mm


Material ramă PVC-U/alb

Caracteristici -/-

29 Iunie 2009
Documentație de bază
EN 14351-1 : 2006-03
Norme verificare:
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06
EN 12046-1 : 2003-11

Versiuni naționale
corespunzătoare (DIN EN)

Reprezentare



Rezistența la vânt – EN 12210



Clasa C5 / B5

Etanșeitate la apă – EN 12208



Clasa 8A

Permeabilitate la aer – EN 12207



Clasa 3

Forțe de acționare – EN 13115



Clasa 2

Instrucțiuni de utilizare

Acest certificat atestă performanțele generale ale ferestrelor în conformitate cu EN 14351-2 : 2006-03. Rezultatele pot fi folosite de producător ca bază pentru raportul de sinteză ITT. Se vor lua în considerare prevederile EN 14351-1 : 2006-03.

Valabilitate

Datele și rezultatele menționate se referă exclusiv la piesele verificate și descrise.

Rezultatele testelor pot fi transferate în responsabilitatea proprie a producătorului conform EN 14351-1 ținând cont de Anexa E.1.

Această verificare nu este relevantă în ceea ce privește alte proprietăți și calități ale produsului; nu a fost luată în considerare uzura cauzată de intemperii.

Observații privind publicațiile

Sunt valabile „Condițiile și instrucțiunile pentru utilizarea documentațiilor de control ift”.


Coperta poate fi folosită ca și variantă scurtă.

Cuprins

Certificatul are 11 pagini.

ift Rosenheim


Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Fenster & Fassaden


Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00