

Certificat

Rezistență la vânt
Etanșeitate la ploaie
Permeabilitate la aer



Raport de verificare 102 38478/6

Solicitant S. C. Casa Noastra S.R.L.
Craiova DN 65, Km 13,
Pielesti, 207450 Dolj
România

Produs Fereastră oscilo-batantă 1
canat, cu traversă

Sistem Effectline 70 AD

Dimensiuni 895 mm x 2020 mm

Material ramă PVC-U/alb

Caracteristici -/-

Documentatia de baza

EN 14351-1 : 2006-03

Norme verificare:

EN 1026 : 2000-06 EN

1027 : 2000-06 EN


12211 : 2000-06 EN

12046-1 : 2003-11 EN

14609 : 2004-03

Versiuni naționale
corespunzătoare (DIN
EN)

Reprezentare



Instrucțiuni de utilizare

Acest certificat atestă performanțele generale ale ferestrelor în conformitate cu EN 14351-2 : 2006-03. Rezultatele pot fi folosite de producător ca bază pentru raportul de sinteză ITT. Se vor lua în considerare prevederile EN 14351-1 : 2006-03.

Valabilitate

Datele și rezultatele menționate se referă exclusiv la piesele verificate și descrise.

Rezultatele testelor pot fi transferate în responsabilitatea proprie a producătorului conform EN 14351-1 ținând cont de Anexa E.1.

Această verificare nu este relevantă în ceea ce privește alte proprietăți și calități ale produsului; nu a fost luată în considerare uzura cauzată de intemperii.

Observații privind publicațiile

Sunt valabile „Condițiile și instrucțiunile pentru utilizarea documentațiilor de control ift”.

Coperta poate fi folosită ca și variantă scurtă.

Cuprins

Certificatul are 11 pagini

Rezistență la vânt – EN 12210



Clasa C4/B4

Etanșeitate la ploaie – EN 12208



Clasa 7A

Permeabilitate la aer – EN 12207

Clasa 4



ift Rosenheim
11 Ianuarie 2010

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Fenster & Fassaden

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18



DAP-PL-0808-99
DAP-ZE-2288-00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-60

ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

